

## USE AND CARE GUIDE LINEAR HIGH BAY LED

**NOTE:** Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

**WARNING:** Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture, ballast, or fluorescent tubes.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

### INSTALLATION


**NOTICE:** Select a suitable location that can support the weight of the fixture. It is the installers responsibility to determine the method of mounting and mounting hardware required for the desired mounting location before beginning installation.

**1** Shut off power at the electrical panel before beginning the installation.


**2** Remove existing fixture and set aside to recycle in accordance with local requirements.

### PACKAGE CONTENTS


Part	Description	Quantity
A	Fixture	1
B	Metal Chain	2
C	S-Hook	2
D	Wire Connector	3
E	V Clip	2
F	Mounting Bracket	1
G	Mounting Plate Cover	2
H	Mini Conduit Adapter for Downrod Mounting	1
I	1/2" Downrod Mount	1
J	Long Screw	2
K	Short Screw	10




### SUSPENSION MOUNTING INSTALLATION



**3a** Mark two spots on the ceiling 24.6 in. apart and install hooks (not included) into the ceiling if installing into wood or use the required hardware for the desired mounting location.



**8a** Attach the metal chains to the hooks in the ceiling. The fixture must hang 3ft. from the ceiling.




**4a** Remove the driver box cover plate and punch out the Knock out hole.

**5a** Feed the 1/2 in. or 3/4 in. conduit (based on local electrical code) through the respective knock out hole.


- 9a** Make the electrical connections:  
 • Feed wires from the fixture through the conduit based on local electrical code.  
 • Black wire to black wire.  
 • White wire to white wire.  
 • Ground wire from fixture to ground from driver box cover plate to the ground wire from the electrical box.  
 • Use wire connectors to cover the wire connections and wrap with electrical tape.

- 6a** Connect the V Clips to each end of the fixture housing.  
**7a** Connect the S-Hooks to the V Clips and then connect the metal chains to each S-Hook. Use pliers to pinch the S-Hooks closed.




**10a** Tuck wires inside the driver box and reattach the driver box cover plate. Restore power at the electrical panel.


### SURFACE MOUNTING INSTALLATION



**3b** Feed wires from the electrical box through the mounting bracket. Then use 2 long screws to attach the mounting bracket to the mounting surface. Use 4 short screws to attach the 2 mounting plate covers to the mounting bracket.




**4b** Remove the driver box cover plate from the fixture.



**5b** Attach the fixture to the mounting bracket by aligning the slots on the fixture to the mounting bracket. Tilt the fixture to insert it into the mounting bracket, and then push the other side of the fixture into the mounting bracket. Use 4 short screws to secure the fixture to the mounting bracket.


## SURFACE MOUNTING INSTALLATION (Continued)



**6b** Remove the fixture housing from the fixture.


**7b** Make the electrical connections:

- Feed wires from the fixture through the conduit.
- Black wire to black wire.
- White wire to white wire.
- Ground wire from the fixture to the ground from the electrical box.
- Use wire connectors to cover the wire connections and wrap with electrical tape.




**8b** Tuck the wires back inside the fixture and reattach the fixture housing. Restore power at the electrical panel.

## DOWNSPOUT MOUNTING INSTALLATION




**3c** Remove the driver box cover plate from the fixture.




**4c** Push the downrod (not included) through the mounting bracket and use a nut (not included) to secure the mounting bracket to the downrod.

**NOTE:** Use 1/2" or 3/4" standard downrod for downrod mounting.


If using a Type 1/2" downrod for downrod mounting, use short screws to attach the 1/2" Downrod Mount / 7mm Threaded Downrod to the mounting bracket. If using a downrod with a diameter under 7 mm, attach the mini conduit adapter to the mounting bracket.



**5c** Feed the wires from the electrical box through the downrod and into the fixture. Attach the fixture to the mounting bracket by aligning the slots on the fixture to the mounting bracket. Tilt the fixture to insert it into the mounting bracket, and then push the other side of the fixture into the mounting bracket. Use 4 short screws to secure the fixture to the mounting bracket.



**6c** Make the electrical connections. See step 6b in the Surface Mounting Installation section.




**7c** Tuck the wires back inside the fixture and reattach the fixture housing. Restore power at the electrical panel.

## ADJUSTING THE MOTION SENSOR

### Settings

Detection distance	Max. 26.2 ft.
Detection angle	30°-150°
Operating temperature	-40°C ~ +60°C
Mounting height	Max. 39.3 ft. (ceiling mounted)
Hold-time	5 min/10 min/30 min/+∞
Stand-by period	5 min/10 min/30 min/+∞
Stand-by dimming level	30%

- Light turns on at 100% full brightness when movement is detected.
- Light stays on at 100% brightness after the moving objects leave the detection area during the hold time.
- After the last detection, the light will be dimmed down to the stand-by dimming level of 30% after the hold-time period expires.
- After the stand-by period ends, the light turns off.



**NOTE:** When the hold time is adjusted to +∞, the detects motion function is turned off. The light will not be dimmed. When the hold time is set to 5 min/10 min/30 min, the light will be dimmed to the standby dimming level of 30% automatically after 10 seconds, and go back to 100% if movement is detected.

**WARNING:** Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

**NOTICE:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV technician.

• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

See website for Warranty, Troubleshooting or Care and Cleaning details at [www.ETiSSL.com](http://www.ETiSSL.com).

# GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN LUMINAIRE LINÉAIRE À DEL POUR GRANDE HAUTEUR

**REMARQUE :** Gardez votre facture ainsi que ces instructions comme preuves d'achat.

**AVERTISSEMENT :** Coupez le courant au panneau de disjoncteurs ou de fusibles avant d'enlever le vieux luminaire, le ballast ou les tubes fluorescents.

Si vous n'êtes pas familiers avec les installations électriques, nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié pour l'installation.

## INSTALLATION


**AVIS :** Choisissez un endroit convenable pouvant supporter le poids du luminaire. Il en revient à l'installateur d'établir la méthode de montage et la quincaillerie requise pour l'endroit de montage désiré et ce, avant de débuter l'installation.

**1** Coupez le courant au panneau électrique avant de faire l'installation.


**2** Enlevez la lampe existante et mettez-la de côté aux fins de recyclage conformément aux règlements locaux.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE


Pièce	Désignation	Quantité
A	Boîtier de lampe	1
B	Chaîne métallique	2
C	Crochet en S	2
D	Serre-fils	3
E	Pince en V	2
F	Support de montage	1
G	Plaque de montage	2
H	Adaptateur de mini-conduite pour le montage sur tige	1
I	Plaque pour tige descendante 1/2 po	1
J	Vis longue	2
K	Vis courte	10



## SUSPENSION MOUNTING INSTALLATION




**3a** Marquez deux points au plafond à une distance de 62,5 cm l'un de l'autre. Installez les crochets (non fournis) au plafond s'il s'agit de bois ou utiliser la quincaillerie requise pour l'endroit d'installation.




**4a** Enlevez le couvercle du transformateur et défoncéz la débouchure.

**5a** Passez la conduite de 1/2 ou 3/4 po (en fonction du code électrique local) dans la débouchure.



**8a** Suspendez les chaînes de métal aux crochets dans le plafond. La lampe doit être suspendue à une distance de 91 cm du plafond.


## MONTAGE EN SURFACE



**3b** Acheminez les fils de la boîte électrique à travers le support de montage. Utilisez 2 vis longues pour fixer le support de montage à la surface de montage. Utilisez 4 vis courtes pour fixer les 2 couvercles de montage au support de montage.

**9a** Effectuez les connexions électriques :  


- Acheminez les fils du luminaire à travers la conduite, conformément au code de l'électricité local.
- Fil noir au fil noir.
- Fil blanc au fil blanc.
- Fil de terre du luminaire à la prise de terre du couvercle de la boîte du transfo et au fil de terre de la boîte électrique.
- Couvrez les connexions avec des serre-fils et un ruban isolant.




**4b** Enlevez le couvercle de la boîte du transfo du luminaire.

**6a** Accrochez les pinces en V à chaque extrémité du boîtier de la lampe.

**7a** Posez les crochets en S sur les pinces en V puis accrochez les chaînes métalliques à chaque crochet en S. Utilisez des pinces pour fermer les crochets en S.




**10a** Insérez les fils dans la boîte du transformateur et remettez le couvercle du transformateur. Rétablissez le courant au panneau électrique.



**5b** Fixez le luminaire au support de montage en alignant les fentes du luminaire avec le support de montage. Inclinez le luminaire pour l'insérer sur le support de montage puis poussez l'autre côté du luminaire dans le support de montage. Utilisez 4 vis courtes pour fixer le luminaire au support de montage.


## MONTAGE EN SURFACE (Suite)



**6b** Séparez le boîtier du luminaire.


**7b** Effectuez les connexions électriques :

- Acheminez les fils du luminaire à travers la conduite, conformément au code de l'électricité local.
- Fil noir au fil noir.
- Fil blanc au fil blanc.
- Fil de terre du luminaire à la prise de terre du couvercle de la boîte du transfo et au fil de terre de la boîte électrique.
- Couvrez les connexions avec des serre-fils et un ruban isolant.




**8b** Insérez les fils dans la boîte du transformateur et remettez le couvercle du transformateur. Rétablissez le courant au panneau électrique.

## MONTAGE SUR TIGE




**3c** Enlevez le couvercle du boîtier du transfo du luminaire.




**4c** Poussez la tige (non incluse) à travers le support de montage et utiliser un écrou (non inclus) pour fixer le support de montage à la tige.

**NOTE :** Utilisez une tige standard de 1/2 ou 3/4 po pour l'installation.


Si vous utilisez une tige de 1/2 po, utilisez les vis courtes pour fixer la tige 1/2 po / tige filetée 7 mm au support de montage. Si vous utilisez une tige d'un diamètre inférieur à 7 mm, fixez l'adaptateur de mini-conduite au support de montage.



**5c** Acheminez les fils de la boîte électrique à travers la tige et dans le luminaire. Fixez le luminaire au support de montage en alignant les fentes du luminaire avec le support de montage. Inclinez le luminaire pour l'insérer dans le support de montage puis poussez l'autre côté du luminaire dans le support de montage. Utilisez 4 vis courtes pour fixer le luminaire au support de montage.



**6c** Effectuez les connexions électriques. Voyez l'étape 6b pour le montage en surface.




**7c** Réinsérez les fils dans le luminaire et réattachez le boîtier du luminaire. Rétablissez le courant au panneau électrique.

## RÉGLAGE DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

### Réglages

Distance de détection	8 m max.
Angle de détection	30° à 150°
Température de service	-40°C à 60°C
Hauteur de montage	12 m max. (montage contre le plafond)
Délai de retenue	5 / 10 / 30 / +∞ min.
Délai de veille	5 / 10 / 30 / +∞ min.
Niveau d'éclairage en veille	30 %

- Le luminaire s'allume à pleine intensité (100 %) quand un mouvement est détecté.
- Le luminaire reste allumé à pleine intensité (100 %) une fois que les objets mobiles sortent de la zone de détection pendant le délai de retenue.
- Après la dernière détection, le luminaire réduit son intensité au niveau de veille (30 %) une fois le délai de retenue échu.
- Une fois le délai de veille échu, le luminaire s'éteint.



**NOTE :** Si le délai de retenue est réglé sur +∞, le détecteur de mouvement est mis hors circuit. Le luminaire ne réduira pas son intensité. Si le délai de retenue est réglé sur 5 / 10 / 30 min., le luminaire réduit automatiquement son intensité (30 %) au mode de veille après 10 secondes puis retourne à la pleine intensité (100 %) si un mouvement est détecté.

**AVERTISSEMENT :** Lisez et comprenez bien les renseignements fournis dans ce manuel avant de procéder à l'assemblage et à l'installation. Un manque à le faire pourrait mener à un risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures qui pourraient être graves, voire même mortelles. • Assurez-vous de couper le courant au circuit sur lequel vous travaillerez. Enlevez le fusible ou coupez le disjoncteur.

**AVIS :** Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est subordonné de deux conditions: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment une interférence qui pourrait entraîner un fonctionnement indésirable. Ces limites servent à offrir une protection raisonnable contre une interférence nocive dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer une interférence nocive aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. Si le dispositif cause une interférence nuisible à la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant le dispositif, on conseille à l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en utilisant une ou plusieurs de ces procédures : Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre le dispositif et le poste récepteur. Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché. Demander conseil auprès du marchand ou d'un technicien en radio/télé.

• Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut rendre nulle l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Tous les renseignements sur la garantie, le dépannage, l'entretien et le nettoyage se trouvent sur le site Web : [www.ETISSL.com](http://www.ETISSL.com).

Questions, difficultés, pièces manquantes? Téléphonez au service à la clientèle de ETISSL 8 h - 17 h, HNC, du lundi au vendredi.  
1-855-ETI-SSL (1 855-384-7754) [www.ETISSL.com](http://www.ETISSL.com)

# MANUAL DE USO Y CUIDADO

## LÁMPARA LED LINEAR PARA TECHOS ALTOS

**NOTA:** Guarde el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

**ADVERTENCIA:** Apague la corriente en el cajetín de interruptores automáticos o fusibles antes de retirar el viejo accesorio, balastro o tubos fluorescentes.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que haga que un electricista calificado se ocupe de la instalación.

### INSTALLATION


**AVISO :** Seleccione una ubicación adecuada que pueda soportar el peso de la lámpara. El instalador es responsable de determinar el método de montaje y el hardware de montaje requerido para la ubicación de montaje deseada antes de comenzar la instalación.

**1** Corte el suministro en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación.


**2** Retirar el aparato existentes y apartarlos para reciclar según los requerimientos locales.

### CONTENIDO DEL PAQUETE


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Caja de lámpara	1
B	Cadena metálica	2
C	Gancho en S	2
D	Conectores de cables	3
E	Pinza en V	2
F	Soporte de montaje	1
G	Tapa de montaje	2
H	Mini adaptador de conducto para montaje con barra	1
I	1/2 para montaje con barra	1
J	Tornillo largo	2
K	Tornillo corto	10



### INSTALACIÓN SUSPENDIDA





**3a** Marque dos puntos en el techo a una distancia de 62.5 cm. e instale ganchos (no incluidos) en el techo si lo instala en madera o use el hardware necesario para la ubicación de montaje deseada.



**4a** Retire la tapa de la caja del activador y perfore el agujero ciego.

**5a** Pase el conducto de 1/2 pulg. o 3/4 pulg. (según el código eléctrico local) a través del agujero ciego.




**8a** Fije las cadenas de metal a los ganchos en el techo. La lámpara debe colgar 3 pies desde el techo.



**9a** Hacer las conexiones eléctricas

- Pase los cables de la lámpara a través del conducto según el código eléctrico local.
- Cable negro a cable negro.
- Cable blanco a cable blanco.
- Conecte a tierra el cable desde la lámpara a la tierra desde la placa de cubierta de la caja del activador hasta el cable a tierra desde la caja eléctrica.
- Use conectores de cables para cubrir las conexiones de cables y envuélvalos con cinta aislante.


**6a** Conecte las pinzas en V a cada extremo de la caja de la lámpara.  
**7a** Conecte los ganchos en S a las pinzas en V y luego conecte las cadenas metálicas a cada gancho en S. Use alicates para cerrar los ganchos en S.



**10a** Meta los cables dentro de la caja del activador y vuelva a colocar la tapa de la caja del activador. Restablece la energía en el panel eléctrico.



### INSTALACIÓN EN SUPERFICIE




**3b** Pase los cables de la caja eléctrica a través del soporte de montaje. Luego, use 2 tornillos largos para fijar el soporte de montaje a la superficie de montaje. Utilice 4 tornillos cortos para fijar las 2 cubiertas de placa de montaje al soporte de montaje.

**4b** Retire la placa de la cubierta de la caja del activador de la lámpara.

**5b** Fije la lámpara al soporte de montaje alineando las ranuras de la lámpara con el soporte de montaje. Incline la lámpara para insertarla en el soporte de montaje y luego presione el otro lado de la lámpara en el soporte de montaje. Utilice 4 tornillos cortos para asegurar la lámpara al soporte de montaje.


## INSTALACIÓN EN SUPERFICIE (Continuación)



**6b** Retire la carcasa de lámpara de la lámpara.


**7b** Hacer las conexiones eléctricas:

- Pase los cables de la lámpara a través del conducto según el código eléctrico local.
- Cable negro a cable negro.
- Cable blanco a cable blanco.
- Conecte a tierra el cable desde la lámpara a la tierra desde la placa de cubierta de la caja del activador hasta el cable a tierra desde la caja eléctrica.
- Use conectores de cables para cubrir las conexiones de cables y envuélvalos con cinta aislante.




**8b** Meta los cables dentro de la caja del activador y vuelva a colocar la tapa de la caja del activador.  
Restablece la energía en el panel eléctrico.

## INSTALACIÓN CON UNA VARILLA




**3c** Retire la placa de la cubierta de la caja del activador de la lámpara.




**4c** Empuje la barra (no incluida) a través del soporte de montaje y use una tuerca (no incluida) para asegurar el soporte de montaje a la barra.

**NOTA:** Por el montaje con barra, utilice una barra estándar de tipo 1/2 o tipo 3/4.


Si usa una barra de 1/2" para el montaje con barra, use tornillos cortos para fijar el soporte de barra de 1/2" / barra roscada de 7 mm al soporte de montaje. Si utiliza una barra con un diámetro inferior a 7 mm, conecte el adaptador de mini conducto al soporte de montaje.



**5c** Pase los cables de la caja eléctrica a través de la barra hacia el interior de la lámpara. Fije la lámpara al soporte de montaje alineando las ranuras de la lámpara con el soporte de montaje. Incline la lámpara para insertarla en el soporte de montaje y luego presione el otro lado de la lámpara en el soporte de montaje. Utilice 4 tornillos cortos para asegurar la lámpara al soporte de montaje.



**6c** Hacer las conexiones eléctricas. Vea el paso 6b en la sección Instalación en superficie.



**7c** Meta los cables dentro de la caja del activador y vuelva a colocar la tapa de la caja del activador.


Restablece la energía en el panel eléctrico.

## AJUSTE DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

### Configuraciones

Distancia de detección	Max. de 26.2 pies
Ángulo de detección	30°-150°
Temperatura de funcionamiento	-40° ~ +60°
Altura de montaje	Max 39.3 pies (montado en el techo)
Tiempo de espera	5 min/10 min/30 min/+∞
Período de espera	5 min/10 min/30 min/+∞
Nivel de atenuación en espera	30%

- La lámpara se enciende al 100% de brillo total cuando se detecta movimiento.
- La lámpara permanece encendida al 100% de brillo después de que los objetos en movimiento abandonan el área de detección durante el tiempo de espera.
- Después de la última detección, la lámpara se atenuará hasta el nivel de atenuación en espera del 30% después de que expire el período de espera.
- La lámpara se apaga después de que finaliza el período de espera.



**NOTA:** Cuando el tiempo de espera se ajusta a +, la función de detección de movimiento se desactiva. La lámpara no se atenuará. Cuando el tiempo de espera se establece en 5 min / 10 min / 30 min, la luz se atenuará al nivel de atenuación en espera del 30% automáticamente después de 10 segundos, y volverá al 100% si se detecta movimiento.

**ADVERTENCIA:** Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

**AVISO:** Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos: Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor. Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.

• Cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo. Las informaciones sobre la garantía, la solución de problemas, el mantenimiento y la limpieza se puede encontrar en el sitio web: [www.ETISSL.com](http://www.ETISSL.com).

Preguntas, problemas, piezas faltantes? Llame al Centro de Atención al Cliente de ETI en el horario de 8 a.m. - 5 p.m., HSC, de lunes a viernes.

1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754) [www.ETISSL.com](http://www.ETISSL.com)