



USE AND CARE GUIDE

SURFACE MOUNT KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

PACKAGE CONTENTS

Description	Quantity
Surface mount kit	1
Screw	8
Plastic anchor	10 or 14
Self-tapping screw	10 or 14



— Screw



— Plastic anchor



— Self-tapping screw

— Surface mount kit

assemble the kit with the 8 screws provided

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase. Read carefully before installing fixture. Retain these instructions for future reference. The fixtures must be wired in accordance with the national electrical code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Make certain power is off before installing or maintaining fixture.

WARNING: Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture, ballast, or fluorescent tubes. Install SMK (Surface Mount Kit) & Fixture per local codes. Suitable for installation in Sheet Rock/ Plasterboard in both Insulated Ceilings and Non-Insulated Ceilings. Not for continuous row mounting. Surface Drywall kit to be independently supported to building structure according to NEC and local codes. Use Junction Box (not supplied) suitable for weight.


If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

2x4	3.1Kgs	6.8lbs
1X4	2.5Kgs	5.5lbs
2X2	2.1Kgs	4.6lbs


DRYWALL MOUNTING

The fixture is suitable only for INDOOR SURFACE CEILING application. To mount on an insulated or uninsulated - sheetrock ceiling follow the steps below.


1 Connect power supply. Connect the junction box (by others) wire through the center access hole of SMK (Surface Mount Kit) as shown in figure.



2 Center the SMK to ceiling over junction box (by others). Secure the SMK to ceiling with appropriate mounting hardware suitable for the mounting surface as per NEC and local codes. Remove one end cap of the SMK by loosening (2) 8-32 Screws as shown in figure.




3 Connect wiring of junction box to driver leads from Splice Box.




4 Slide the Fixture into the SMK by following directional arrow.

WARNING: To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.



5 Replace end cap to SMK and secure with (2) 8-32 Screws.



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.



• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

See website for Warranty, Troubleshooting or Care and Cleaning details at www.ETISSL.com.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU KIT DE MONTAGE EN SURFACE

QUINCAILLERIE INCLUSE

Description	Quantité
Kit de montage en surface	1
Vis	8
Cheville en plastique	10 or 14
Vis autotaraudeuse	10 or 14



assembler le kit avec les 8 vis fournies

REMARQUE: Conservez votre reçu et ces instructions comme preuve d'achat. Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez ces instructions pour référence future. Les luminaires doivent être câblés conformément au code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit et les risques encourus. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant d'installer ou d'entretenir le luminaire.

AVERTISSEMENT: Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au panneau de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire, le ballast ou les tubes fluorescents. Installez le SMK (kit de montage en surface) et le luminaire conformément aux codes locaux. Convient pour une installation dans des plaques de plâtre/plâtre dans des plafonds isolés et des plafonds non isolés. Pas pour le montage en rangée continue. Le kit de cloison sèche de surface doit être supporté indépendamment de la structure du bâtiment conformément aux codes NEC et locaux. Utilisez une boîte de jonction (non fournie) adaptée au poids.


Si vous n'êtes pas familier avec les installations électriques, nous vous recommandons de contacter un électricien qualifié pour effectuer l'installation.

2x4	3.1Kgs	6.8lbs
1X4	2.5Kgs	5.5lbs
2X2	2.1Kgs	4.6lbs


MONTAGE SUR CLOISON SÈCHE

Le luminaire convient uniquement à une application INTÉRIEURE SURFACE PLAFOND. Pour monter sur un plafond en tôle isolée ou non isolée, suivez les étapes ci-dessous.


1 Connectez l'alimentation. Connectez le fil de la boîte de jonction (fourni par d'autres) à travers le trou d'accès central du kit de montage en surface, comme indiqué sur la figure ci-dessous.



2 Centrez le kit de montage en surface au plafond sur la boîte de jonction (fournie par d'autres). Fixez le kit au plafond avec le matériel de montage approprié adapté à la surface de montage conformément aux codes NEC et locaux. Retirez un embout du kit en desserrant (2) vis 8-32 comme indiqué sur la figure.




3 Connectez le câblage de la boîte de jonction aux conducteurs du pilote de la boîte d'épaisseur.




4 Faites glisser le luminaire dans le kit de montage en surface en suivant la flèche directionnelle.

AVERTISSEMENT: Pour éviter d'endommager le câblage ou de l'abrasion, n'exposez pas le câblage aux bords de la tôle ou à d'autres objets pointus.



5 Remplacez le capuchon d'extrémité sur le kit de montage en surface et fixez-le avec (2) vis 8-32.



AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez bien les renseignements fournis dans ce manuel avant de procéder à l'assemblage et à l'installation. Un manque à le faire pourrait mener à un risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures qui pourraient être graves, voire même mortelles. • Assurez-vous de couper le courant au circuit sur lequel vous travaillerez. Enlevez le fusible ou coupez le disjoncteur


• Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut rendre nulle l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement. Les renseignements sur la garantie, le dépannage, l'entretien et le nettoyage se trouvent sur le site Web : www.ETISSL.com.

GUÍA DE USO Y CUIDADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE

PACKAGE MATERIALES INCLUIDOS

Descripción	Cantidad
Kit de montaje en superficie	1
Tornillo	8
Anclaje de plástico	10 or 14
Tornillo penetrante	10 or 14



— Kit de montaje en superficie
montar el kit con los 8 tornillos suministrados



— Tornillo



— Anclaje de plástico



— Tornillo penetrante

NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones como comprobante de compra. Lea atentamente antes de instalar el accesorio. Conserve estas instrucciones para referencia futura. Los accesorios deben estar cableados de acuerdo con el código eléctrico nacional y todos los códigos locales aplicables. Se requiere una conexión a tierra adecuada por seguridad. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los peligros involucrados. Asegúrese de que la energía esté apagada antes de instalar o mantener el dispositivo.

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación en el disyuntor o en el panel de fusibles antes de retirar la lámpara vieja, el balasto o los tubos fluorescentes. Instale el SMK (Kit de montaje en superficie) y el accesorio según los códigos locales. Adecuado para su instalación en placas de yeso/placa de yeso tanto en techos con aislamiento como en techos sin aislamiento. No para montaje en fila continua. El kit de paneles de yeso de superficie se debe apoyar de forma independiente en la estructura del edificio de acuerdo con NEC y los códigos locales. Utilice una caja de conexiones (no incluida) adecuada para el peso.


Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que se comunique con un electricista calificado para que realice la instalación.

2x4	3.1Kgs	6.8lbs
1X4	2.5Kgs	5.5lbs
2X2	2.1Kgs	4.6lbs


MONTAJE EN PARED DE YESO

La luminaria es adecuada solo para aplicaciones en SUPERFICIE INTERIOR DEL TECHO. Para montar en un techo de yeso aislado o sin aislamiento, siga los pasos a continuación.


1 Conecte la fuente de alimentación. Conecte el cable de la caja de conexiones (por otros) a través del orificio de acceso central del kit de montaje en superficie como se muestra en la figura.



2 Centre el kit de montaje en superficie en el techo sobre la caja de empalmes (por terceros). Fije el kit de montaje en superficie al techo con los accesorios de montaje adecuados para la superficie de montaje según NEC y los códigos locales. Retire una tapa de extremo del kit de montaje en superficie aflojando (2) tornillos 8-32 como se muestra en la figura.




3 Conecte el cableado de la caja de conexiones a los cables del controlador desde la caja de empalmes.




4 Deslice el accesorio en el kit de montaje en superficie siguiendo la flecha direccional.

ADVERTENCIA: Para evitar daños o abrasiones en el cableado, no exponga el cableado a bordes de láminas de metal u otros objetos afilados.



5 Vuelva a colocar la tapa del extremo en el kit de montaje en superficie y asegúrelo con (2) tornillos 8-32.



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

• Cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

Las informaciones sobre la garantía, la solución de problemas, el mantenimiento y la limpieza se puede encontrar en el sitio web: www.ETISSL.com.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Llame al Centro de Atención al Cliente de ETI en el horario de
8 a.m. - 5 p.m., HSC, de lunes a viernes.

1-855-ETI-SSLI (1-855-384-7754) www.ETISSL.com