


USE AND CARE GUIDE LED FLOOD LIGHT INSTRUCTIONS

120-277V 50/60Hz 100W/150W/205W 150W/200W/255W 250W/290W/330W

PACKAGE CONTENTS

Description	Quantity
Fixture	1
Yoke mount bracket	1
Screw	4
Gasket	1
Expansion screw	2
Shorting Cap	1

Default setting is at highest wattage, 5000K CCT



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

NOTE: To prevent from electric shock or fire risk, the installation must be conducted by operator who have professional electrical knowledge. Please wear gloves to avoid injury before installing lamps. During or after installation, if there are situations such as smoke, fire in the wires or lamps, please turn off the power immediately and notify relevant personnel of an overhaul. This light can be used for outdoor installation.

WARNING: Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture, ballast, or fluorescent tubes. Can not use the electric generator to test the LED lamp. Please abide by related country, regional and local law and regulations when install this fixture. To avoid electrical shock and damage, do not install the lights on rainy days.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

INSTRUCTIONS


1. 3 dimming functions are available in this LED lamp:
 • Constant current can be achieved by 1-10(or 0-10)V DC dimming.

• PWM signal dimming.

• Variation of resistance unit dimming(Please choose the appropriate dimming way according to your needs. You can also choose not to use this function).


2. Choose the wire connection ways, dimming ways and installation ways according to your needs and the led fixture purchased.

WIRING DIAGRAM



OPTIONAL BRACKETS AND INSTALLATION INSTRUCTIONS


There are 3 optional brackets for this fixture. The following is flood light fixtures with different brackets.



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR DIFFERENT BRACKETS


1 ADJUSTABLE FITTER MOUNTING (b=AM)

- Separate the bracket with tool.
- Put input wire of the light across the bracket.
- Let input wire go through the bracket and lock the bracket.




2 TRUNNION MOUNTING (b=YM)

- Put the input wire of the light across the bracket.
- Fix the bracket.



3 FLOOD MOUNTING (b=FM)

- Take out the bracket; fix the bracket on the fixture.




INSTALLATION OF LED LAMPS

1 ADJUSTABLE FITTER MOUNTING (b=AM)

- Connect the wire correctly and put the wire into pole. Then fasten the locking bolts between slip fitter and the pole.
- Loosen the fixing bolts and adjusting bolts, align the fixture to required angle. Tighten adjusting bolt and fixing bolts after the angle is confirmed.


NOTE: Adjustable angle is 0~+/-90°.



2 TRUNNION MOUNTING (b=YM)

- Drill holes on the wall as shown.
- Knock the expansion bolts into the wall.
- Connect the fixture to the bracket and tighten the screws; connect the wires properly.


NOTE: Adjustable angle is 0~+/-90°.




3 FLOOD MOUNTING (b=FM)

- Drill holes on the wall as shown.
- Knock the expansion bolts into the wall.
- Connect the fixture to the bracket and tighten the screws; connect the wires properly and put them into junction box.

NOTE: Adjustable angle is 0~+/-90°.




ATTENTION: When the photocell function is required, photocell should be installed on the back of lamp; When it's not required, shorting cap should be installed on the back of lamp.




INSTALLATION 5: FUNCTION ADJUSTMENT

1 Open the metal plug and plastic plug counterclockwise with a screwdriver, then slide the switch up and down to adjust the Wattage switch, CCT switch or photocell On/Off.



2 After adjusting the required control function, tighten the metal plug and the plastic plug clockwise.



STANDARD WIRE

L/live wire: Black\Brown;

N/null wire: White\Blue;

Ground wire: Green\Yellow-green.

WARNING/AVERTISSEMENT:

MIN 75 °C SUPPLY CONDUCTORS

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

LES FILS D'ALIMENTATION 75 °C MIN

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON Fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

See website for Warranty, Troubleshooting or Care and Cleaning details at www.ETISSL.com.

N° de commande	N° de pièce	N° de certification
60223101	VFL1-1-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR	VFL1-1-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR
60223201	VFL1-2-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR	VFL1-2-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR
60224101	VFL1-3-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR	VFL1-3-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN INSTRUCTIONS POUR LES PROJECTEURS À DEL

120-277V 50/60Hz 100W/150W/205W 150W/200W/255W 250W/290W/330W

QUINCAILLERIE INCLUSE

Désignation	Quantité
Lampe	1
Support de montage de joug	1
Vis	4
Joint d'étanchéité	1
Vis d'expansion	2
Casquette de court-circuit	1

Le réglage par défaut est à la puissance la plus élevée, 5000K CCT

REMARQUE: Gardez votre facture ainsi que ces instructions comme preuves d'achat.

REMARQUE: Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, l'installation doit être effectuée par un opérateur ayant des connaissances électriques professionnelles. Veuillez porter des gants pour éviter les blessures avant d'installer les lampes. Pendant ou après l'installation, s'il y a des situations telles que de la fumée, un incendie dans les fils ou les lampes, veuillez couper l'alimentation immédiatement et informer le personnel concerné d'une révision. Cette lumière peut être utilisée pour une installation extérieure.

Avertissement: Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au panneau de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire, le ballast ou les tubes fluorescents. Impossible d'utiliser le générateur électrique pour tester la lampe LED. Veuillez respecter les lois et réglementations nationales, régionales et locales lors de l'installation de ce luminaire. Pour éviter les chocs électriques et les dommages, veuillez ne pas installer les lumières les jours de pluie.

Si vous n'êtes pas familier avec les installations électriques, nous vous recommandons de contacter un électricien qualifié pour effectuer l'installation.


INSTRUCTIONS

1. 3 fonctions de gradation sont disponibles dans cette lampe LED :

- Le courant constant peut être atteint par une gradation 1-10 (ou 0-10) V DC.
- Gradation du signal PWM.
- Variation de la gradation de l'unité de résistance (veuillez choisir le mode de gradation approprié en fonction de vos besoins. Vous pouvez également choisir de ne pas utiliser cette fonction).


2. Choisissez les modes de connexion des fils, les modes de gradation et les modes d'installation en fonction de vos besoins et du luminaire à led acheté.

SCHÉMA DE CÂBLAGE



SUPPORTS EN OPTION ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Il y a 3 supports optionnels pour ce luminaire. Ce qui suit est des luminaires d'inondation avec différents supports.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR DIFFÉRENTS SUPPORTS


1 MONTAGE DE L'INSTALLATEUR RÉGLABLE (b=AM)

- Séparez le support avec l'outil.
- Placez le fil d'entrée de la lumière à travers le support.
- Laissez le fil d'entrée passer par le support et verrouillez le support.




2 MONTAGE DU TOURILLON (b=YM)

- Placez le fil d'entrée de la lumière à travers le support.
- Fixez le support.



3 MONTAGE INONDABLE (b=FM)

- Sortez le support; fixez le support sur le luminaire.



INSTALLATION DE LAMPES LED

1 MONTAGE DE L'INSTALLATEUR RÉGLABLE (b=AM)

- Connectez le fil correctement et placez le fil dans le poteau. Ensuite, fixez les boulons de verrouillage entre le raccord coulissant et le poteau.
- Desserrez les boulons de fixation et les boulons de réglage, alignez le luminaire à l'angle requis. Serrer le boulon de réglage et les boulons de fixation une fois l'angle confirmé.


REMARQUE: L'angle réglable est de 0 ~ +/- 90 °.



2 MONTAGE DU TOURILLON (b=YM)

- Percez des trous dans le mur comme indiqué.
- Frappez les boulons d'expansion dans le mur.
- Connectez le luminaire au support et serrez les vis ; connectez les fils correctement.


REMARQUE: L'angle réglable est de 0 ~ +/- 90 °.



3 MONTAGE INONDABLE (b=FM)




- Percez des trous dans le mur comme indiqué.
- Frappez les boulons d'expansion dans le mur.
- Connectez le luminaire au support et serrez les vis ; connectez les fils correctement et mettez-les dans la boîte de jonction.

REMARQUE: L'angle réglable est de 0 ~ +/- 90 °.



ATTENTION: Lorsque la fonction de cellule photoélectrique est requise, la cellule photoélectrique doit être installée à l'arrière de la lampe ; Lorsqu'il n'est pas nécessaire, le capuchon de court-circuit doit être installé à l'arrière de la lampe.

2 Après avoir réglé la fonction de commande requise, serrez le bouchon métallique et le bouchon en plastique dans le sens des aiguilles d'une montre.



FIL STANDARD

L/fil sous tension : noir/marron ;
Fil N/null : Blanc/Bleu ;
Fil de terre : Vert/Jaune-vert.

WARNING/AVERTISSEMENT:

MIN 75 °C SUPPLY CONDUCTORS

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

LES FILS D'ALIMENTATION 75 °C MIN

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FonCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.

AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez bien les renseignements fournis dans ce manuel avant de procéder à l'assemblage et à l'installation. Un manque à le faire pourrait mener à un risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures qui pourraient être graves, voire même mortelles. Assurez-vous de couper le courant au circuit sur lequel vous travaillez. Enlevez le fusible ou coupez le disjoncteur

AVIS: Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est subordonné de deux conditions: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment une interférence qui pourrait entraîner un fonctionnement indésirable. Ces limites servent à offrir une protection raisonnable contre une interférence nocive dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer une interférence nocive aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. Si le dispositif cause une interférence nuisible à la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant le dispositif, on conseille à l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en utilisant une ou plusieurs de ces procédures : Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre le dispositif et le poste récepteur. Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché. Demander conseil auprès du marchand ou d'un technicien en radio/télé.

- Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut rendre nulle l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement

Les renseignements sur la garantie, le dépannage, l'entretien et le nettoyage se trouvent sur le site Web : www.ETISSL.com.

Pedido # VFL1-1-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR Parte # VFL1-1-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR Certificación # VFL1-1-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR
60223101 VFL1-2-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR VFL1-2-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR VFL1-2-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR
60223201 VFL1-3-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR VFL1-3-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR VFL1-3-LB3-CP3-MV-LVD-MM-7PR

GUÍA DE USO Y CUIDADO INSTRUCCIONES DE LUZ DE INUNDACIÓN LED

120-277V 50/60Hz 100W/150W/205W 150W/200W/255W 250W/290W/330W

MATERIALES INCLUIDOS

Descripción	Cantidad
Lámpara	1
Soporte de montaje de yugo	1
Tornillo	4
Empaquetadura	1
El tornillo de expansión	2
Tapa de cortocircuito	1

La configuración predeterminada es el vataje más alto, 5000K CCT

NOTA: Guardar el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

NOTA: Para evitar descargas eléctricas o riesgo de incendio, la instalación debe ser realizada por un operador con conocimientos eléctricos profesionales. Use guantes para evitar lesiones antes de instalar las lámparas. Durante o después de la instalación, si hay situaciones como humo, fuego en los cables o lámparas, desconecte la alimentación inmediatamente y notifique al personal correspondiente sobre la revisión. Esta luz se puede utilizar para la instalación al aire libre.

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación en el disyuntor o en el panel de fusibles antes de retirar la lámpara vieja, el balasto o los tubos fluorescentes. No se puede usar el generador eléctrico para probar la lámpara LED. Respete las leyes y normativas nacionales, regionales y locales relacionadas al instalar este accesorio. Para evitar descargas eléctricas y daños, no instale las luces en días de lluvia.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que se comunique con un electricista calificado para que realice la instalación.


INSTRUCCIONES

1. 3 funciones de atenuación están disponibles en esta lámpara LED:

- La corriente constante se puede lograr con una atenuación de 1-10 (o 0-10) V CC.
- Atenuación de la señal PWM.
- Variación de la atenuación de la unidad de resistencia (elija la forma de atenuación adecuada según sus necesidades. También puede optar por no utilizar esta función).


2. Elija las formas de conexión de cables, formas de atenuación y formas de instalación de acuerdo con sus necesidades y el accesorio LED comprado.

DIAGRAMA DE CABLEADO



SOPORTES OPCIONALES E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Hay 3 soportes opcionales para este accesorio. Los siguientes son accesorios de iluminación de inundación con diferentes soportes.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA DIFERENTES SOPORTES


1 MONTAJE DE MONTAJE REGULABLE (b=AM)

- Separe el soporte con la herramienta.
- Coloque el cable de entrada de la luz a través del soporte.
- Deje que el cable de entrada pase por el soporte y bloquee el soporte.




2 MONTAJE DE MUÑONES (b=YM)

- Coloque el cable de entrada de la luz a través del soporte.
- Fije el soporte.



3 MONTAJE DE INUNDACIÓN (b=FM)

- Saque el soporte; fije el soporte en el accesorio.




INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED

1 MONTAJE DE MONTAJE REGULABLE (b=AM)

- Conecte el cable correctamente y coloque el cable en el poste. A continuación, apriete los pernos de bloqueo entre el adaptador deslizante y el poste.
- Afloje los pernos de fijación y los pernos de ajuste, alinee el accesorio al ángulo requerido. Apriete el perno de ajuste y los pernos de fijación después de confirmar el ángulo.


NOTA: El ángulo ajustable es 0~+/-90°.



2 MONTAJE EN MUÑON (b=YM)

- Taladre agujeros en la pared como se muestra.
- Golpee los pernos de expansión en la pared.
- Conecte el accesorio al soporte y apriete los tornillos; conecte los cables correctamente.


NOTA: El ángulo ajustable es 0~+/-90°.



3 MONTAJE DE INUNDACIÓN (b=FM)


- Taladre agujeros en la pared como se muestra.
- Golpee los pernos de expansión en la pared.
- Conecte el accesorio al soporte y apriete los tornillos; conecte los cables correctamente y colóquelos en la caja de conexiones.

NOTA: El ángulo ajustable es 0~+/-90°.



ATENCIÓN: Cuando se requiere la función de fotocélula, la fotocélula debe instalarse en la parte posterior de la lámpara; Cuando no sea necesario, se debe instalar una tapa de cortocircuito en la parte posterior de la lámpara.

2 Despues de ajustar la función de control requerida, apriete el tapón de metal y el tapón de plástico en el sentido de las agujas del reloj.



ALAMBRE ESTÁNDAR

L/cable vivo: Negro|Marrón;
N/cable nulo: Blanco|Azul;
Cable de tierra: Verde\Amarillo-verde.

WARNING/ADVERTENCIA:

MIN 75 °C SUPPLY CONDUCTORS

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN MIN 75 °C

ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN APLICABLE POR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS PELIGROS IMPLICADOS.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

AVISO: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio, y si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos: Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor. Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.

• Cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

Las informaciones sobre la garantía, la solución de problemas, el mantenimiento y la limpieza se puede encontrar en el sitio web: www.ETSSL.com.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Llame al Centro de Atención al Cliente de ETI en el horario de

8 a.m. - 5 p.m., HSC, de lunes a viernes.

1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754) www.ETSSL.com

