


USE AND CARE GUIDE LED WALLPACK INSTRUCTIONS

120-277V 50/60Hz 30W/40W/50W/60W (TWPK-1) 70W/80W/90W/100W (TWPK-2)


PACKAGE CONTENTS

Description	Quantity
Fixture	1
Foam Wall Gasket	1

Default setting is at highest wattage, 5000K CCT



Fixture



Foam Wall Gasket

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

NOTE: To avoid possibility of electrical shock or fire, the installation personnel must have professional electric knowledge; Please wear gloves to avoid injury before installation; If at some point during or after installation you should notice smoke or fire coming from the fixture, turn the power off immediately and notify an electrician. This fixture is available for outdoor use. The recommended minimum distance from the fixture to ground is 2 meters.


WARNING: Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture, ballast, or fluorescent tubes. Do not use an electric generator to test the LED fixture.

Please abide by related country, regional and local law and regulations when installing this fixture; Do not install the fixture in raining days to avoid electrical shock or damage.


If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

APPLICATIONS: Tunnel (except for motor vehicle tunnel), workshop, warehouse, factory, house, building exterior, etc.


INSTALLATION




1 Turn power off. Ensure line voltage is compatible with fixture.




2 Use a screwdriver to remove the screws on both sides.




3 Open the fixture, push orange connection terminal to disconnect and release from upper cover, and remove the upper cover from the fixture.




4 Drill through the desired mounting hole with an electric drill.




5 Attach foam wall gasket to bottom shell.





6 Use a screwdriver to remove the plug of your choice for feeding wires thru. There are multiple conduit access points.



7 Mount the back housing using screws. Ensure it is leveled using the built-in bubble level.




8 Connect the L, N, and G wires to the power supply. Connect the additional ground wire (Yellow-Green).




9 Install the cover on the hinges of the fixture and connect the terminals.

NOTE: Before installing the front cover:
a. Select CCT & Wattage.
b. Connect orange connection terminal.
c. Make sure gasket is aligned properly on the fixture to ensure water seal is not compromised.



10 Use a screwdriver to screw on the screws.



11 Make sure the installation is complete and turn the power back on.

STANDARD WIRE: L/live wire: Black/Brown; N/null wire: White/Blue; Ground wire: Green/Yellow-green.


WARNING: During grounding, make sure the earth wire of the driver and fixture housing are connected together with the earth wire of the local power supply.

SPECIAL FUNCTIONS INSTRUCTION

COLOR TEMPERATURE ADJUSTABLE INSTRUCTION

- The color temperature of the lamp turns to 3000K when the DIP switch is set to 3K;
- The color temperature of the lamp turns to 4000K when the DIP switch is set to 4K;
- The color temperature of the lamp turns to 5000K when the DIP switch is set to 5K;


NOTE: Please turn off the power before adjusting the color temperature.



WATTAGE ADJUSTABLE INSTRUCTION

The power of the lamp will change to the corresponding wattage when the DIP switch is set to L/M1/M2/H.

NOTE: Please turn off the power before adjusting the wattage.



PHOTOCELL

Connecting the male and female connector will enable the photocell, Figure 1.

Disconnection the male and female connector will disable the photocell, Figure 2.




Figure 1




Figure 2

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

See website for Warranty, Troubleshooting or Care and Cleaning details at www.ETISSL.com.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN INSTRUCTIONS DU PACK MURAL LED

120-277V 50/60Hz 30W/40W/50W/60W (TWPK-1) 70W/80W/90W/100W (TWPK-2)

QUINCAILLERIE INCLUSE

Description	Quantité
L' appareil	1
Joint de mur en mousse	1

Le réglage par défaut est à la puissance la plus élevée, 5000K CCT

REMARQUE: Conservez votre reçu et ces instructions comme preuve d'achat.





REMARQUE: Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, le personnel d'installation doit avoir des connaissances électriques professionnelles ; Veuillez porter des gants pour éviter les blessures avant l'installation ; Si, à un moment donné pendant ou après l'installation, vous remarquez de la fumée ou un incendie provenant de l'appareil, coupez immédiatement l'alimentation et informez un électricien. Ce luminaire est disponible pour une utilisation en extérieur. La distance minimale recommandée entre le luminaire et le sol est de 2 mètres.

AVERTISSEMENT: Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au panneau de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire, le ballast ou les tubes fluorescents. N'utilisez aucun générateur électrique pour tester la lumière LED. Veuillez respecter les lois et réglementations nationales, régionales et locales lors de l'installation de ce luminaire. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation ou la maintenance. Une mise à la terre appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité. Veuillez vérifier s'il y a des dommages pendant l'expédition. Si tel est le cas, veuillez contacter le fabricant en temps opportun. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation pour vérifier si tous les accessoires sont disponibles. Après confirmation, installez la lumière LED selon les étapes d'installation.

Si vous n'êtes pas familier avec les installations électriques, nous vous recommandons de contacter un électricien qualifié pour effectuer l'installation.

APPLICATIONS: Tunnel (sauf tunnel pour véhicules à moteur), atelier, entrepôt, usine, maison, extérieur de bâtiment, etc.

INSTALLATION







1 Coupez l'alimentation. Assurez-vous que la tension de ligne est compatible avec le luminaire.

2 Utilisez un tournevis pour retirer les vis des deux côtés.

3 Ouvrez le luminaire, poussez la borne de connexion orange pour déconnecter et libérer du couvercle supérieur, puis retirez le couvercle supérieur du luminaire.




4 Percez le trou de montage souhaité avec une perceuse électrique.



5 Fixez le joint de mur en mousse à la coque inférieure.



6 Utilisez un tournevis pour retirer la prise de votre choix pour faire passer les fils. Il existe plusieurs points d'accès aux conduits.

7 Montez le boîtier arrière à l'aide de vis. Assurez-vous qu'il est nivelé à l'aide du niveau à bulle intégré. Assurez-vous qu'il est nivelé à l'aide du niveau à bulle intégré.




8 Connectez les fils L, N et G à l'alimentation. Connectez le fil de terre supplémentaire (jaune-vert).

9 Installez le couvercle sur les charnières du luminaire et connectez les bornes.




10 Utilisez un tournevis pour visser les vis.

11 Assurez-vous que l'installation est terminée et remettez l'appareil sous tension.



L'appareil



Joint de mur en mousse

FIL STANDARD: L/fil sous tension: Noir\Marron; N/fil nul: Blanc\Bleu; Fil de terre:Vert\vert jaunâtre.


AVERTISSEMENT: Pendant la mise à la terre, assurez-vous que le fil de terre du pilote et du boîtier du luminaire sont connectés avec le fil de terre de l'alimentation électrique locale.

INSTRUCTION DES FONCTIONS SPÉCIALES

INSTRUCTION DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR

1. La température de couleur de la lampe passe à 3 000 K lorsque le commutateur DIP est réglé sur 3K;
2. La température de couleur de la lampe passe à 4 000 K lorsque le commutateur DIP est réglé sur 4K;
3. La température de couleur de la lampe passe à 5 000 K lorsque le commutateur DIP est réglé sur 5K;


NOTER: Veuillez éteindre l'alimentation avant de régler la température de couleur.



INSTRUCTION RÉGLABLE EN PUISSANCE

La puissance de la lampe passera à la wattage correspondant lorsque le commutateur DIP est réglé sur L/M1/M2/H.

REMARQUE: Veuillez couper l'alimentation avant de régler la puissance en watts.



PHOTOCELLULE

La connexion des connecteurs mâle et femelle activera la cellule photoélectrique, Figure 1. La déconnexion des connecteurs mâle et femelle désactivera la photocellule, Figure 2.




Figure 1




Figure 2

NOTER: Avant d'installer le capot avant :

- a. Sélectionnez CCT et puissance.
- b. Connectez la borne de connexion orange.
- c. Assurez-vous que le joint est correctement aligné sur le luminaire pour vous assurer que l'étanchéité à l'eau n'est pas compromise.

AVERTISSEMENT: Lisez attentivement et comprenez les informations données dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures pouvant être dangereuses, voire mortelles. • Assurez-vous que l'électricité des fils sur lesquels vous travaillez est coupée. Retirez le fusible ou éteignez le disjoncteur.

AVIS: Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorientez ou déplacez l'antenne de réception, augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur, connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté et consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

• Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Consultez le site Web pour plus de détails sur la garantie, le dépannage ou l'entretien et le nettoyage à l'adresse www.ETISSL.com.

Questions, difficultés, pièces manquantes? Téléphonnez au service à la clientèle de ETISSL
8 h - 17 h, HNC, du lundi au vendredi.

1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754) www.ETISSL.com



GUÍA DE USO Y CUIDADO


INSTRUCCIONES DEL PAQUETE DE PARED LED

120-277V 50/60Hz 30W/40W/50W/60W (TWPK-1) 70W/80W/90W/100W (TWPK-2)


MATERIALES INCLUIDOS

Descripción	Cantidad
Accesorio	1
Junta de espuma	1

Default setting is at highest wattage, 5000K CCT



Accesorio



Junta de espuma


NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

NOTA: Para evitar la posibilidad de descarga eléctrica o incendio, el personal de instalación debe tener conocimientos eléctricos profesionales. Use guantes para evitar lesiones antes de la instalación. Si se produce humo o chispa del cable, desconecte la alimentación inmediatamente y notifique al personal correspondiente. Utilice el buje de alivio de tensión a prueba de agua listado al conectar el cable de alimentación a la caja de salida. This fixture is available for outdoor use. La distancia mínima recomendada desde el aparato hasta el suelo es de 2 metros.


ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación en el disyuntor o en el panel de fusibles antes de retirar la lámpara vieja, el balasto o los tubos fluorescentes. No utilice un generador eléctrico para probar la lámpara LED. Respete las leyes y normativas nacionales, regionales y locales relacionadas al instalar este accesorio; No instale el dispositivo en días de lluvia para evitar descargas eléctricas o daños. Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que se comuniquen con un electricista calificado para que realice la instalación.

APLICACIONES: Túnel (excepto para túnel de vehículos de motor), taller, almacén, fábrica, casa, exterior del edificio, etc.


INSTALACIÓN




1 Apague la alimentación. Asegúrese de que el voltaje de la línea sea compatible con el accesorio.




2 Utilice un destornillador para quitar los tornillos de ambos lados.




3 Abra la lámpara, presione el terminal de conexión naranja para desconectar y soltar de la cubierta superior y retire la cubierta superior de la lámpara.





4 Perfore el orificio de montaje deseado con un taladro eléctrico.




5 Fije la junta de espuma a la cubierta inferior.





6 Use un destornillador para quitar el enchufe de su elección para pasar los cables. Hay múltiples puntos de acceso al conducto.




7 Monte la carcasa trasera con tornillos. Asegúrese de que esté nivelado con el nivel de burbuja incorporado.




8 Conecte los cables L, N y G a la fuente de alimentación. Conecte el cable de tierra adicional (Amarillo-Verde).



9 Instale la cubierta en las bisagras del dispositivo y conecte los terminales.



10 Utilice un destornillador para atornillar los tornillos.



11 Asegúrese de que la instalación esté completa y vuelva a encender la alimentación.

ALAMBRE ESTÁNDAR: L/cable vivo: negro/marrón; N/cable nulo: Blanco/Azul; Cable de tierra: Verde/Amarillo-verde.


ADVERTENCIA: Durante la conexión a tierra, asegúrese de que el cable de tierra del controlador y la carcasa del dispositivo estén conectados junto con el cable de tierra de la fuente de alimentación local.

INSTRUCCIÓN DE FUNCIONES ESPECIALES

INSTRUCCIONES AJUSTABLES DE TEMPERATURA DE COLOR

1. La temperatura de color de la lámpara cambia a 3000K cuando el interruptor DIP se establece en 3K;
2. La temperatura de color de la lámpara cambia a 4000K cuando el interruptor DIP se establece en 4K;
3. La temperatura de color de la lámpara cambia a 5000K cuando el interruptor DIP se establece en 5K;


NOTA: Apague la alimentación antes de ajustar la temperatura del color.



INSTRUCCIONES DE POTENCIA AJUSTABLE

La potencia de la lámpara cambiará al vataje correspondiente cuando el interruptor DIP se establezca en L/M1/M2/H.

NOTA: Apague la alimentación antes de ajustar la potencia.



CÉLULA FOTOELÉCTRICA

Conectando el conector macho y hembra se habilitará la fotocélula, Figura 1.

La desconexión del conector macho y hembra desactivará la fotocélula, Figura 2.




Figura 1




Figura 2

NOTA: Antes de instalar la cubierta frontal:
a. Seleccione CCT y potencia.
b. Conecte el terminal de conexión naranja.
c. Asegúrese de que la junta esté alineada correctamente en el accesorio para garantizar que el sello de agua no se vea comprometido.

ADVERTENCIA: Lea atentamente y comprenda la información proporcionada en este manual antes de comenzar el montaje y la instalación. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica, un incendio u otras lesiones que podrían ser peligrosas o incluso mortales. • Asegúrese de que la electricidad a los cables en los que está trabajando esté apagada. Retire el fusible o apague el disyuntor

NOTICIA: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reoriente o reubique la antena receptora, aumente la separación entre el equipo y el receptor, conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor y consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

• Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Visite el sitio web para obtener detalles sobre la garantía, la resolución de problemas o el cuidado y la limpieza en www.ETISSL.com.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Llame al Centro de Atención al Cliente de ETI en el horario de 8 a.m. - 5 p.m., HSC, de lunes a viernes.
1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754) www.ETISSL.com

